



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Вайнера, 34-б, г. Екатеринбург, 620014
Телефон (343) 270-18-18 Факс (343) 270-19-19
mzso@zdravso.ru

02 АПР 2013 № 03-01-82/2821
На № _____ от _____

Руководителям государственных
учреждений здравоохранения
и образовательных учреждений
Министерства здравоохранения
Свердловской области

О реализации положений
«Технического регламента
о требованиях пожарной
безопасности» в государственных
учреждениях здравоохранения

В соответствии с поручением Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 25.03.2013 г. № 45 о проведении мониторинга реализации положений «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» в подведомственных учреждениях в части обеспечения дублирования сигналов о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации прошу направить в мой адрес требуемую информацию согласно прилагаемой форме.

Информацию представить в срок до **08.04.2013** г. на бумажном носителе, подписанную руководителем (или исполняющим обязанности) и ответственным за пожарную безопасность учреждения, в государственное казенное учреждение Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34-б, каб. 419, тел. (343)270-19-46), предварительно (в таблице Excel) по электронной почте nnv@zdravso.ru.

При наличии системы пожарной сигнализации, обеспечивающей передачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации предоставить **заверенные копии договоров** на обслуживание указанной системы.

Форма «Информация о ходе выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, вступающих в силу с 13 июля 2014 года» размещена на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области по адресу: <http://minzdrav.midural.ru> в разделе «Охрана труда и пожарная безопасность».

Обращаю Ваше внимание, что начало действия Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с 13 июля 2014 года. С этой даты вступают в силу следующие изменения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1) часть 7 статьи 83 «7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения» будет дополнена словами:

«, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».

2) статья 84 будет дополнена частью 12 следующего содержания:

«12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым».

Информация о необходимости своевременного (с 13.07.2014 года) исполнения требований части 7 статьи 83 и части 12 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части внедрения в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 программно-аппаратных комплексов, транслирующих сигнал о пожаре и других чрезвычайных ситуациях, непосредственно в центры управления кризисными ситуациями (далее – ЦУКС) или пожарные части без участия работников объекта и (или) транслирующих этот сигнал организаций (ЧОП, ОКО и т.д.); и дополнительного оборудования зданий с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения была направлена в Ваш адрес 08 ноября 2012 года письмом № 03-01-82/8168.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр здравоохранения
Свердловской области



А.Р. Белявский

Информация о ходе выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, вступающих в силу с 13 июля 2014 года

(наименование учреждения)
 по состоянию на 25 марта 2013 года

№ п/п	Наименование здания (согласно свидетельства гос. регистрации) класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1, Ф.1.2, Ф.4.1, Ф.4.2, индивидуальные характеристики	Этажность здания	Общая площадь здания, кв. м.	Наличие пожарной безопасности и на здание (да/нет)	Количество койко-мест от стационара в здании	Количество койко-мест круглосуточно в здании	Наличие прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны (да/нет)	Наличие вывеса сигнала пожарной сигнализации непосредственно на пульте пожарной охраны* (да/нет)	Наименование организации, обслуживающей вывод сигнала пожарной сигнализации АПС на пульт подразделения пожарной охраны, № и дата договора	Причина отсутствия вывеса сигнала пожарной сигнализации на пульте АПС подразделения пожарной охраны	Наличие вывеса сигнала пожарной сигнализации на пульте подразделения пожарной охраны через этот сигнал организации (ООО, ОВОО и т.д.)	Наличие системы оповещения о пожаре, оборудованной персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным оповещением	Количество персоналов с устройствами оповещения о пожаре	Расстояние от здания до ближайшего подразделения пожарной охраны, км	№ и адрес (город, улица, дом) ближайшего подразделения пожарной охраны	Планируемый срок обслуживания здания выводом сигнала сработки пожарной сигнализации непосредственно на пульт подразделения пожарной охраны (месяц, год)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																		
2																		
3																		

Количество зданий, оснащенных пожарной сигнализацией: _____ (штуки).

Должность руководителя _____ (расшифровка должности)
 _____ (подпись)
 Ответственный за пожарную безопасность учреждения _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Дата _____

Ф.И.О. (полностью), должность исполнителя, контактный телефон

Примечания:

- * В графе 10 предоставляется информация о наличии системы пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения и (или) транслирующей этот сигнал организации.
- Информация в данной форме заполняется только в отношении зданий классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1, Ф.1.2, Ф.4.1, Ф.4.2.
 - Ф.1.1 - здания специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
 - Ф.1.2 - общежития, спальные корпуса санаториев и пансионатов;
 - Ф.4.1 - здания образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
 - Ф.4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
- Информацию в электронном виде в формате Excel (в Word не переводить) дополнить и направить по электронной почте lav@zdrav.suzo.ru.